


Rzut instalacji sanitarnych


STAROSTWO POWIATOWE
w Białymstoku
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
15-500 Białystok, ul. Borsucza 2
tel. 22-740-20-77




Obiekt	Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 89/1 w Jeżewie gm. Tykocin				
Adres	Działka nr 89/1 Ubręb: 200212_5.0007 Jeżewo Stare; gm. Tykocin				
Inwestor	Gmina Tykocin; ul. 11 Listopada 8; 16-080 Tykocin				
Przedmiot rysunku	RZUT INSTALACJI SANITARNYCH			Skala	Nr.rys
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	inż. Tadeusz Wyszowski	INSTALACJE SANITARNE	BI/189/91	08.08.2016	
Sprawdzający:	mgr inż. Sławomir Majewski	INSTALACJE SANITARNE	PDL/0115/POOS/08	08.08.2016	

Profil kanalizacji popłucznej


STAROSTWO POWIATOWE
w Białymstoku
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
15-509 Białystok, ul. Borsucza 1
tel. 85-740-29-72



Poziom porównawczy - 124,50m n.p.m.									
Rzędna terenu [m n.p.t.]	129,00	129,00	129,00		129,10		129,10		129,10
Rzędna dna przewodu	128,04	128,03	128,01		127,98		127,94		127,84
Przykrycie przewodu [m]	0,76	0,77	0,75		0,92		0,96		1,06
Spadek	0,70%		1,40	3,30	7,35	13,55	2,4%	4,20	
Długość [m]	0,00	1,40	1,90		4,05	6,20	0,00	4,20	
	S2	2	1	PVC ø200	Sk1	Op	Op	Sk2	



Poziom porównawczy - 127,00m n.p.m.		
Rzędna terenu [m n.p.t.]	129,00	129,00
Rzędna dna przewodu	128,04	128,01
Przykrycie przewodu [m]	0,76	0,75
Spadek	1,0%	
Długość [m]	0,00	2,80
	S1	1



	129,00	129,00
	128,14	128,03
	0,75	0,77
	1,00	
	11,0%	
	0,00	1,00
	K	2

Obiekt	Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 89/1 w Jeżewie gm. Tykocin				
Adres	Działka nr 89/1 Ubręb: 200212_5.0007 Jeżewo Stare; gm. Tykocin				
Inwestor	Gmina Tykocin; ul. 11 Listopada 8; 16-080 Tykocin				
Przedmiot rysunku	PROFIL KANALIZACJI POPŁUCZNEJ			Skala	Nr.rys
				1:100 500	9
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	inż. Tadeusz Wyszkowski	INSTALACJE SANITARNE	BI/189/91	08.08.2016	
Sprawdzający:	mgr inż. Sławomir Majewski	INSTALACJE SANITARNE	PDL/0115/POOS/08	08.08.2016	