

OŚW. POM.: KOMUNIKACJA/SZATNIA
0/12

OŚW. POM.: SANITARIAT DZIECI POM. GOSPODARCZE WC PERSONELU
0/9, 0/10, 0/11, 0/13

OŚW. POM.: POKÓJ LOGOPEDY
0/2

OŚW. POM.: SALA PRZEDSZKOLNA SANITARIAT DZIECI
0/3, 0/4

OŚW. POM.: SALA PRZEDSZKOLNA POKÓJ SOCJALNY
0/5, 0/6

OŚW. POM.: SALA SI
0/7

OŚW. POM.: SALA PRZEDSZKOLNA
0/8

REZERWA

GN. EL. 230V: POKÓJ LOGOPEDY
0/2

GN. EL. 230V: SALA PRZEDSZKOLNA
0/3

GN. EL. 230V: SANITARIAT DZIECI
0/4

GN. EL. 230V: SALA PRZEDSZKOLNA
0/5

GN. EL. 230V: POKÓJ SOCJALNY
0/6

GN. EL. 230V: POKÓJ SOCJALNY
0/7

GN. EL. 230V: SALA PRZEDSZKOLNA
0/8

GN. EL. 230V: SANITARIAT DZIECI WC PERSONELU
0/9, 0/10, 0/13

GN. EL. 230V: POM. GOSPODARCZE
0/11, 0/12

GN. EL. 230V: SANITARIAT DZIECI POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY
0/4

GN. EL. 230V: SANITARIAT DZIECI POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY
0/6

GN. EL. 230V: SANITARIAT DZIECI POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY
0/7

GN. EL. 230V: SANITARIAT DZIECI POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY
0/10

GN. EL. 230V "DATA"
0/2, 0/3

GN. EL. 230V "DATA"
0/5, 0/7

GN. EL. 230V "DATA"
0/8

R06
Rozdzielnica podtynkowa,
72 moduły, IP30, II kl. ochr.
gł. wnęki 110mm



$P_i = 15,7kW$
$k_j = 0,5$
$P_s = 7,9kW$
$\cos\varphi = 0,93$
$I_B = 12,2A$

Charakterystyka obudowy:
Stopień ochrony: IP30
Klasa ochronności: II
kolor: RAL 9010
norma: PN-EN 61439
blacha stalowa: 1 mm,
powlekana lakierem proszkowym
drzwi pełne metalowe
zamek

Arch-Eko Projekt Jolanta Kotowska
ul. Wysoki Stoczek 58 lok.41, 15-754 Białystok
tel. biuro 532 889 456

Obiekt	PROJEKT BUDOWLANY przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej w Tykocinie na przedszkole
Inwestor	16-080 jednostka ewidencyjna Tykocin, obręb ewid. Tykocin, ul. Kochanowskiego 1 nr geod. działek 2043, 2045, 2049, 2052
Adres	Gmina Tykocin 16-080 Tykocin, ul. 11 Listopada 8
Przedmiot rys.	SCHEMAT ZASILANIA ROZDZIELNICA R06
Autor:	mgr inż. Wojciech Grudziński BC 138/92
Data	29.11.2019 r
Skala	–
Nr rys.	E4