

znak sprawy: RIŚ. 271.2.4.2020

## Wyjaśnienie treści siwz

Na podstawie art. 38 ust. 1 – 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający w zw. z pismem wykonawcy o treści: „zwracamy się z prośbą o zamieszczenie SST dla zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 105481B na odcinku od miejscowości Sawino do granicy z Gminą Choroszcz” - zamieszcza Szczegółową Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (SSTWiOR) jako załącznik do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Siwz) znak RIŚ. 271.2.4.2020 z dn. 29 kwietnia 2020 r. na zadanie pn.: **Przebudowa drogi gminnej nr 105481B na odcinku od miejscowości Sawino do granicy z Gminą Choroszcz i przebudowa ul. Kombatantów w Tykocinie.**

Ponadto udziela wyjaśnień na pytania wykonawcy:

1. **W związku z podzieleniem niniejszego postępowania na części i poprawieniem przez Zamawiającego formularza ofertowego, prosimy o informację czy zmianie nie ulegają inne załączniki tj. oświadczenia.**  
*Odp. w załączeniu zmieniona treść załączników (wzory oświadczeń).*

## Dotyczy przebudowy ul. Kombatantów w Tykocinie Część II

1. **Zgodnie z pkt 1.5.2.2. SST D.00.00.00 Zamawiający przekaze Wykonawcy dokumentację dotyczącą przebudowy sieci teletechnicznej. Czy w związku z powyższym niniejsze postępowanie obejmuje również roboty teletechniczne, jeśli tak, to prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej dokumentacji i przedmiaru na roboty teletechniczne, bo tylko na tej podstawie możliwa jest ich wycena.**  
*Odp. Postępowanie nie obejmuje przebudowy sieci teletechnicznej.*
2. **Prosimy o podanie miejsca odwozu materiałów z rozbiórki.**  
*Odp. W § 1 projektu umowy (zał. Nr 7 do siwz) wykreśla się ust. 10. Wykonawca we własnym zakresie ma zapewnić transport i utylizację materiałów z rozbiórki.*
3. **Prosimy o informację czy Zamawiający zezwoli na wykonanie stabilizacji gruntu cementem z kruszywa o uziarnieniu 0-8mm lub 0-16mm.**  
*Odp. Zamawiający zezwala na zastosowanie 0-16mm.*

## Dotyczy przebudowy drogi gminnej Nr 105481B na odcinku do miejscowości Sawino do granicy z Gminy Choroszcz w lokalizacji roboczej od km 0+000 do km 1+264,21 – Część I

4. **Prosimy o informację, czy Zamawiający będzie wymagał mapy poinwentaryzacyjnej dla Części I, jeśli tak to prosimy o podanie ilości egzemplarzy.**  
*Odp. Tak w ilości 2 egz.*
5. **Z uwagi na brak SST prosimy o informację, czy w poniższej pozycji**

6.KNR 2-31 0114-0100 [D.04.04.02] Podbudowy z kruszyw naturalnych - warstwa grubości 25 cm po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	87
--	----------------	----

**należy wycenić wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego – pospółki czy też z łamanego C50/30 jak mówi pozycja 6.3. opisu technicznego i przekrój konstrukcyjny.**

*Odp. Podbudowę należy wykonać z mieszanki niezwiązanej z kruszywem łamanym C50/30, zgodnie z zapisami w punkcie 6.3 opisu technicznego i SST D.04.04.02*

Podlega publikacji na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip.um.tykocin.wrotapodlasia.pl>.

**Zał. SSTWiOR i wzory oświadczeń**

**BURMISTRZ**  
**/-/ Mariusz Dudziński**

Podpis Kierownika Zamawiającego