

Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. WDROŻENIE ROZWIĄZAŃ Z ZASTOSOWANIEM OZE W GMINIE TYKOCIN. Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Tykocin, 10.08.2020 r.

Znak sprawy: RIŚ.271.2.8.2020

WDROŻENIE ROZWIĄZAŃ Z ZASTOSOWANIEM OZE W GMINIE TYKOCIN

Na podstawie art. 38 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udostępnia treść zapytań do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWz) znak: RIŚ. 271.2.8.2020 z lipca 2020 r. oraz udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1: czy Zamawiający dopuści zastosowanie panelu PV o mocy min 340 Wp przy założeniu, że łączna moc nie będzie mniejsza niż w dokumentacji projektowej?

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowanie paneli fotowoltaicznych o mocy 340W pod warunkiem uzyskania mocy instalacji nie mniejszych niż wskazana moc w dokumentacji SIWZ.

Pytanie nr 2: czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając tolerancji mocy +5%. Wnosimy o zmianę tolerancji wynoszącej +5 Wp.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że wymaga minimalnej dodatniej tolerancji mocy paneli fotowoltaicznych w przedziale wartości od 0 do +5Wp.

Pytanie nr 3: prosimy o potwierdzenie, że obiekty dla których będą montowane instalacje, nie są zabytkami, ani nie leżą pod ochroną konserwatorską.

Odp.: obiekty nie są zabytkami. W strefie ochrony konserwatorskiej znajduje się Stacja Uzdatniania Wody w Tykocinie oraz Zespół Szkół i Przedszkola w Tykocinie. Zamawiający posiada pozwolenia na montaż instalacji – w załączeniu skany pozwoleń.

Pytanie nr 4: prosimy o potwierdzenie, że ostateczny zakres harmonogramu prac do umowy zostanie stworzony w uzgodnieniu Zamawiającego i Wykonawcy.

Odp.: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 5: prosimy o potwierdzenie, że gwarancja udzielana w kryterium oceny nie jest zrównana z wymaganym okresem rękojmi oraz że okres rękojmi wynosi 5 lat.

Odp.: gwarancja udzielana w kryterium oceny nie jest zrównana z wymaganym okresem rękojmi oraz okres rękojmi wynosi 5 lat.

Pytanie nr 6: Zamawiający we Wzorze umowy par 6 ust 2 wskazuje: „Wynagrodzenie obejmuje kompleksowe wykonanie Przedmiotu Umowy w tym: dostawę zestawów instalacji solarnych i fotowoltaicznych (...)” – prosimy o poprawienie omyłki i potwierdzenie, że zakres prac obejmuje wyłącznie instalacje fotowoltaiczne.

Odp.: zakres prac obejmuje wyłącznie instalacje fotowoltaiczne.

Pytanie nr 7: prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zadania jeśli postępowanie przetargowe znacznie się wydłuży. Aktualnie obserwuje się, że postępowania trwają nawet ponad 90 dni, co w znacznym stopniu ogranicza termin realizacji zadania, który w tym przypadku i tak jest krótki. Wnosimy o uwzględnienie opisanego warunku jako jednej z podstaw przedłużenia terminu realizacji zadania.

Odp.: termin realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie (przedłużeniu) w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w paragrafie 10 ust. 2 projektu umowy (zał. nr 7 do SIWZ).

Pytanie nr 8: czy wobec wielkości zadania i objętego Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i wprowadzenia przez Zamawiającego wysokich warunków dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, określonych w SIWZ Zamawiający wprowadzi fakultatywną przesłankę wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy p.z.p? Jeżeli tak, to czy, w świetle wprowadzenia przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy p.z.p., Wykonawca, który został wykluczony z postępowania z powodu zawinionego poważnego naruszenia obowiązków zawodowych w innym postępowaniu prawomocnym wyrokiem sądu powinien odpowiedzieć twierdząco na pytanie JEDZ „Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego?” oraz proszę o wyjaśnienie, czy w świetle pozostałych zapisów Specyfikacji wykluczeniu podlega Wykonawca, który uzyskał zamówienie na podstawie przepisów ustawy, a następnie Zamawiający odstąpił od umowy o realizację przedmiotowego zamówienia na podstawie takich okoliczności, że Wykonawca nie rozpoczął prac lub przerwał prace i nie wznowił ich mimo wezwań Zamawiającego, a naruszenie obowiązków zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu?

Odp.: Zamawiający wprowadza fakultatywną przesłankę wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy p.z.p. Podlega wykluczeniu wykonawca, który uzyskał zamówienie na podstawie przepisów ustawy, a następnie Zamawiający odstąpił od umowy o realizację przedmiotowego zamówienia na podstawie takich okoliczności, że Wykonawca nie rozpoczął prac lub przerwał prace i nie wznowił ich mimo wezwań Zamawiającego, a naruszenie obowiązków zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.

Pytanie nr 9: czy Wykonawca, który został wykluczony z postępowania z powodów określonych w art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 p.z.p. prawomocnym wyrokiem sądu powinien odpowiedzieć twierdząco na pytanie JEDZ „Czy wykonawca znalazł się w jednej z poniższych sytuacji:

a) był winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji;

b) zataił te informacje;

c) nie był w stanie niezwłocznie przedstawić dokumentów potwierdzających wymaganych przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz

d) przedsięwziął kroki, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia?”

Odp.: tak.

Pytanie nr 10: prosimy o potwierdzenie, że każdy z budynków posiada odpowiednią moc przyłączeniową instalacji pozwalającą na przyłączenie nowo budowanych instalacji fotowoltaicznych?

Odp.: moc przyłączeniowa obiektów jest dostosowana do mocy instalacji fotowoltaicznej i opisana została na str. 6 każdego z projektów opracowanych dla poszczególnych obiektów w pkt 5. PARAMETRY INSTALACJI.

Pytanie nr 11: prosimy o potwierdzenie, czy każdy z obiektów posiada umowę kompleksową ze wspomnianym przez Zamawiającego Zakładem PGE Dystrybucja S.A.?

Odp.: Szkoła Podstawowa w Radulach oraz Zespół Szkół i Przedszkola w Tykocinie posiadają kompleksowe umowy z PGE Dystrybucja S.A., natomiast pozostałe punkty nie posiadają umów kompleksowych.

Pytanie nr 12: prosimy o potwierdzenie, czy jeśli obiekty nie posiadają umów kompleksowych z Zakładem PGE Dystrybucja S.A. to czy umowy zawarte z innymi dostawcami energii nie wykluczają możliwości podłączenia oraz rozliczania nowo przyłączonych instalacji fotowoltaicznych?

Odp.: jeśli obiekty nie posiadają umów kompleksowych z Zakładem PGE Dystrybucja S.A., to umowy zawarte z innymi dostawcami energii nie wykluczają możliwości podłączenia oraz rozliczania nowo przyłączonych instalacji fotowoltaicznych.

Pytanie nr 13: prosimy o potwierdzenie, że po stronie Zamawiającego/Zarządzającego Obiektem będzie zapewnienie dostępu do sieci internet w miejscu zlokalizowania inwerterów na obiektach gdzie będzie budowana instalacja fotowoltaiczna, w celu monitorowania pracy oraz efektów ekologicznych powstałych instalacji OZE.

Odp.: po stronie Zamawiającego jest zapewnienie dostępu do sieci internetowej w miejscu instalacji fotowoltaicznych.

Pytanie nr 14: prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy SIWZ, a projektami w których minimalny okres gwarancji to 10 lat, a w SIWZ jest to 60 miesięcy czyli 5 lat. Prosimy o potwierdzenie, że wiążące są okresy gwarancji zapisane w SIWZ.

Odp.: Minimalny wymagany okres gwarancji jest równy 60 miesięcy.

Pytanie nr 15: prosimy o potwierdzenie, czy istnieje możliwość zastosowania 1 optymalizatora mocy na 2 moduły przy zachowaniu pozostałych wymagań. Jest to rozwiązanie korzystniejsze ekonomicznie dla Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego optymalizatora mocy obsługującego 2 moduły fotowoltaiczne, przy zachowaniu pozostałych wymagań.

Pytanie nr 16: prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga montażu dodatkowego licznika mierzącego konsumpcję na budynkach, jeśli tak prosimy do projektu instalacji dołączyć dla każdego obiektu wartości przekładni prądowych na przyłączach, jakie Wykonawca musi przyjąć przy przygotowaniu oferty.

Odp.: Zamawiający nie wymaga montażu dodatkowego licznika mierzącego konsumpcję na budynku.

Pytanie nr 17: prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może wykorzystać darmowy serwer producenta inwerterów dla celów monitoringu instalacji.

Odp.: Zamawiający określił wymagania dotyczące monitoringu instalacji fotowoltaicznej i nie ogranicza możliwości wykorzystania serwerów producenta. Zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentacji „Wykonawca zapewni, w cenie wykonania instalacji, dostęp do platformy monitorowania w czasie rzeczywistym wydajności każdego modułu fotowoltaicznego lub pary modułów fotowoltaicznych w zamontowanej instalacji. Dostęp musi być możliwy z dowolnego komputera lub urządzenia mobilnego mającego dostęp do sieci internetowej w okresie co najmniej 20 lat od daty odbioru końcowego instalacji.”

Pytanie nr 18: prosimy o potwierdzenie, że w opisie wymagań do modułu pojawia się omyłka pisarska w postaci tolerancji mocy „0/+5%”, a poprawnym zapisem winien być zapis „0/+5 Wp”, który to jest zapisem powszechnie stosowanym.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że wymaga minimalnej dodatniej tolerancji mocy paneli fotowoltaicznych w przedziale wartości od 0 do +5 Wp.

Pytanie nr 19: prosimy o rezygnację z konieczności posiadania przez inwertery wbudowanych zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, lider rynku falowników z optymalizatorami nie posiada wbudowanych zabezpieczeń co mocno ograniczy konkurencyjność, a stosowanie zabezpieczeń przeciwprzepięciowych w oddzielnej rozdzielnicy nie umniejsza poziomu zabezpieczenia inwertera.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zastosowanie inwertera bez wbudowanego zabezpieczenia przeciwprzepięciowego, jednocześnie podkreśla iż takie zabezpieczenia bezwzględnie muszą być zainstalowane po stronie DC i AC.

Zał. pozwolenia o których mowa w odpowiedzi na pytanie nr 3.

Dokument podlega publikacji na stronie internetowej Zamawiającego
<https://bip.um.tykocin.wrotapodlasia.pl>.


Zastępca Burmistrza
Robert Sidorowski

Kierownik Zamawiającego

