

P. K. Rojczak

SUBTECH s.c.

**SERWIS URZĄDZEŃ
PRZECIWPOŻAROWYCH**

**15-301 Białystok
ul. Mazowiecka 37C/33**

10/09/2020 09:32
DK/5245/2020



5HKD2DTVu

ści gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Białegostoku pod nr 91265

Tel. 600 886 175, 600 886157, 604 478 722

NIP 5423222360

REGON 200662769

Białystok, 07.09.2020 r.

USŁUGI:

Przegląd
Konserwacja
Naprawa
Gaśnic

Badanie i
sprawdzanie
urządzeń
przeciwpożarowych
np. hydrantów
wewnętrznych i
zewnętrznych

W budynku przy ulicy Szkolnej 1 w Tykocinie zmierzono ciśnienie hydrostatyczne na zaworze na wejściu wodociągowym do budynku

- wynosi 0,49 MPa

HANDEL:

- Gaśnice
- Znaki ppoż. i ewakuacyjne
- BHP
- Instrukcje
- Hydranty i
- inne artykuły

SPECJALISTA
ds. usług
Jarosław Grabowski