



- LEGENDA:
- linia nawiewna N1
 - linia wywiewna W1
 - linia nawiewna N2
 - linia wywiewna W2
 - linia nawiewna WW1
 - linia czerpna CZ1
 - linia czerpna CZ2
 - linia czerpna CZ3
 - linia czerpna CZ4
 - linia wyrzutowa WYRZ1
 - linia wyrzutowa WYRZ2
 - linia wyrzutowa WYRZ3
 - linia wyrzutowa WYRZ4
 - linia nawiewna N5
 - linia wywiewna W5

- nawiewnik wirowy
- wywiewnik wirowy
- zawór wentylacyjny nawiewny
- zawór wentylacyjny wywiewny
- dysza nawiewna dalekiego zasięgu
- kratka wentylacyjna wyciągowa
- KP kłapa ppoż.
- R rewizja kanałowa

- UWAGA!
- KANAŁY WENTYLACYJNE MOCOWAĆ ZA POMOCĄ TYPOWYCH UCHWYTÓW MONTAŻOWYCH.
 - NA SALI A.0.16 KANAŁY MOCOWAĆ DO ŚCIANY LUB DO KONSTRUKCJI DACHU. W PRZYPADKU MOCOWANIA DO KONSTRUKCJI DACHU WYBIERAĆ UCHWYTY TYPU GRIPPLE (LINKA).
 - KŁAPY PPOŻ. NA PRZEJŚCIU PRZEZ ŚCIANY MONTOWANE NA ODCINKU OD STRONY POMIESZCZENIA WENTYLATORNI.
 - KŁAPY PPOŻ. WYPOSAŻONE W WYZWALACZE TERMICZNE TZW. TOPKI.
 - KANAŁY LINII NAWIEWNYCH I WYWIEWNYCH IZOLOWAĆ OTULINĄ Z WELNY MINERALNEJ O GR.40MM.
 - W WYJĄTKOWYCH MIEJSZACH Z UWAGI NA KOLIZJE I ZBLIŻENIA KANAŁOWE, DOPUSZCZA SIĘ IZOLACJĘ OTULINĄ Z WELNY O GR.20MM.
 - KSZTAŁTKI Z OTULINĄ GR. 20MM WSKAZANE W ZESTAWIENIU ELEMENTÓW.
 - KŁAPY PPOŻ. NIEIZOLOWANE.
 - KANAŁY WYCiąGOWE LINII WW2, WW3 - WYCiąGI Z POM. HIGIENICZNO-SANITARNYCH IZOLOWAĆ OTULINĄ Z WELNY MINERALNEJ GR.20MM, Z UWAGI NA AKUSTYKĘ.
 - REWIZJE NA KANAŁACH WENTYLACYJNYCH ZAZNACZONE NA RZUTACH. W RAZIE KONIECZNOŚCI ZAMONTOWAĆ DODATKOWE REWIZJE KANAŁOWE.
 - W POMIESZCZENIU WENTYLATORNI REWIZJE KANAŁOWE ZAMONTOWAĆ W MIEJSZACH UMOŻLIWIAJĄCYCH CZYSZCZENIA INSTALACJI.
 - LOKALIZACJĘ DODATKOWYCH REWIZJI KANAŁOWYCH USTALIĆ NA ETAPIE REALIZACJI.
 - KANAŁY NA SALI A.0.16. OBLOŻYĆ PŁASZCZEM Z BLACHY OCYNKOWANEJ.
 - DYSZE DALEKIEGO ZASIĘGU USTAWIĆ ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM.
 - RZĘDNE UŁOŻENIA KANAŁÓW PODANE NA RYSUNKACH OD S-19 DO S-38 ORAZ NA PRZEKRÓJACH.
 - RZĘDNE UŁOŻENIA KANAŁU PODAWANE DO POZ. ±0.00.

maaprojekt sp. z o.o.
ul. Smardzewska 22/4, 60-161 Poznań

OPRACOWANIE: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W ROLACH I ŚCIE OBNIŻYCH WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ADRES BUDOWY: Dz. nr 61/24, obręb Radule, gmina Tykocin
INWESTOR: Gmina Tykocin
ADRES: ul. 11 Listopada 8, 16-080 Tykocin

AUTORZY OPRACOWANIA:	podpis:
PROJEKTANT:	mgr inż. Irena Ziśkowska upr. nr WP/0328/P025/09
SPRACOWUJĄCY:	mgr inż. Sławomir Lebiś upr. nr WP/0154/P005/09

WENTYLACJA - RZUT PIĘTRA	S-18
branża: SANITARNA	data: 26.06.2021r.
	skala: 1:50