

UWAGA (instalacja c.o.)

1.Instalację c.o. (główny przewód zasilający instalację w nowej części budynku) podłączyć do istniejącej instaalcji c.o. w budynku, w istn. kotłowni.
2.ROZBUDOWA I MODERNIZACJA KOTŁOWNI POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA.
3.Przewody instalacji c.o. na poziomie piwnicy prowadzić wpod stropem.
4.Przewody instalacji c.o. na poziomie piwnicy obudować płytą g-k.
5.Przejście instalacji przez przegrody oddzielenia ppoż. wykonać jako przejścia instalacyjne ppoż. Przejścia ppoż. wykonać w klasie odporności przegrody.
6.Izolację wykonać zg. z wytycznymi WT2014, stosując otuliny z pianki PE.
7.Na odcinku od kotłowni do pionu CO1 wykonać ramiona kompensacyjne zg. z wytycznymi producenta zastowoanego systemu lub zastosować systemowe kompensacje.

maatproject sp. z o.o.
maatproject sp. z o.o.
ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznań

OPRACOWANIE:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RADULACH O SALĘ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.
ADRES BUDOWY:	Dz. nr 61/24, obręb Radule, gmina Tykocin
INWESTOR:	Gmina Tykocin
ADRES:	ul. 11 Listopada 8, 16-080 Tykocin

AUTORZY OPRACOWANIA:		podpisy:
PROJEKTANT:	mgr inż. Irmina Ziółkowska upr. nr WKP/0358/POOS/09	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Sławomir Lebica upr. nr WKP/0154/PWOS/09	

INSTALACJA C.O.-RZUT PIWNICY		S–12
branża: SANITARNA	data: 26.06.2021r.	skala: 1:50

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) Nie może być kopiowane, ani udostępniane bez zgody projektantów.