



Klapy ppoż. na linia N3, W3, N4, W4 zamontowane na przejściu przez strop parter-piętro. Klapy z wyzwalaczem topikowym. Wyzwalacz topikowy umieszczony od strony pomieszczenia wentylatorni.

Klapy ppoż. na linia WW2 zamontowana na przejściu przez strop parter-piętro. Kłapa z wyzwalaczem topikowym. Wyzwalacz topikowy umieszczony od strony pomieszczenia wentylatorni.

W pom.A.0.15 nawiewnik oraz zawory wentylacyjne wyciągowe zamontować bezpośrednio do stropu, za pomocą szpilek montażowych, w sposób estetyczny z uwagi na brak sufitu podwieszanego.

- LEGENDA:
- linia nawiewna N3
 - linia wywiewna W3
 - linia nawiewna N4
 - linia wywiewna W4
 - linia wywiewna WW2,WW3
 - nawiewnik wirowy
 - wywiewnik wirowy
 - zawór wentylacyjny nawiewny
 - zawór wentylacyjny wywiewny
 - KP
 - kłapa ppoż.
 - rewizja kanałowa

- UWAGA!
- KANAŁY WENTYLACYJNE MOCOWAĆ ZA POMOCĄ TYPOWYCH UCHWYTÓW MONTAŻOWYCH.
 - KLAPY PPOŻ. NA PRZEJŚCIU PRZEZ STROP PARTER-PIĘTRO, MONTOWANE NA ODCINKU PIONYM OD STRONY POMIESZCZENIA WENTYLATORNI.
 - KLAPY PPOŻ. WYPOSAŻONE W WYZWALACZE TERMICZNE TZW. TOPIKI.
 - KANAŁY LINII NAWIEWNYCH I WYWIEWNYCH IZOLOWAĆ OTULINĄ Z WELNY MINERALNEJ O GR.40MM.
 - W WYJĄTKOWYCH MIEJSCACH Z UWAGI NA KOLIZJE I ZBLIŻENIA KANAŁOWE, DOPUSZCZA SIĘ IZOLACJĘ OTULINĄ Z WELNY O GR.20MM.
 - KSZTAŁTKI Z OTULINĄ GR. 20MM WSKAZANE W ZESTAWIENIU ELEMENTÓW.
 - KLAPY PPOŻ. NIEIZOLOWANE.
 - KANAŁY WYCIĄGOWE LINII WW2, WW3 - WYCIĄGI Z POM. HIGIENICZNO-SANITARNYCH IZOLOWAĆ OTULINĄ Z WELNY MINERALNEJ GR.20MM, Z UWAGI NA AKUSTYKĘ.
 - REWIZJE NA KANAŁACH WENTYLACYJNYCH ZAZNACZONE NA RZUTACH. W RAZIE KONIECZNOŚCI ZAMONTOWAĆ DODATKOWE REWIZJE KANAŁOWE.
 - RZĘDNE UŁOŻENIA KANAŁÓW PODANE NA RYSUNKACH OD S-19 DO S-38 ORAZ NA PRZEKROJACH.
 - RZĘDNE UŁOŻENIA KANAŁU PODAWANE DO POZ. ±0,00.



maatproject sp. z o.o.
ul. Smardzewska 22/4, 60-161 Poznań

OPRACOWANIE:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RADULACH O SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.	
ADRES BUDOWY:	Dz. nr 61/24, obręb Radule, gmina Tykocin	
INWESTOR:	Gmina Tykocin	
ADRES:	ul. 11 Listopada 8, 16-080 Tykocin	
AUTORZY OPRACOWANIA:	podpisz:	
PROJEKTANT:	mgr. inż. Irminda Ziśkowska upr. nr WKP/0358/PWS/09	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr. inż. Sławomir Lebica upr. nr WKP/0154/PWOS/09	
WENTYLACJA - RZUT PARTERU		S-17
branża: SANITARNA	data: 26.06.2021r.	skala: 1:50

Niniejsze opracowanie, opracowane jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, art. 17 § 1 pkt 1) i nie może być kopiowane, ani udostępniane bez zgody projektanta.