



**BURMISTRZ TYKOCINA**

**woj. podlaskie**

**RO 271. 2-1. 2013**

**Tykocin dn. 08. 02. 2013 r.**

**Wszyscy Wykonawcy**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą informuję, że zostały skierowane zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego Nr RO 271.2.2013 na „**Budowę zespołu boisk sportowych w Stelmachowie gmina Tykocin**” o treści jak poniżej, na które udzielam odpowiedzi i wyjaśnień:

**Pytanie**

1. Dotyczy ogrodzeń. Proszę o informację, czy zamawiający nie przewiduje wykonania dodatkowych piłko chwytów z siatki polipropylenowej za bramkami boiska piłkarskiego. Bez takich piłko chwytów na siatce ogrodzeniowej ślimakowej tworzą się wybrzuszenia od mocnego uderzenia piłką.

**Odp.**

Zamawiający nie przewiduje wykonania dodatkowych piłkochwytów z siatki polipropylenowej za bramkami boiska piłkarskiego.

**Pytanie**

2. Dotyczy ogrodzeń. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności. W przedmiarze robót mowa jest o ogrodzeniu z prętów zgrzewanych powlekanych natomiast opis techniczny i specyfikacja mówi o ogrodzeniu z siatki stalowej ślimakowej ocynkowanej. Proszę o wyjaśnienie
  - a/ czy ogrodzenie należy wykonać z prętów zgrzewanych czy siatki ślimakowej?
  - b/ czy ogrodzenie należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez cynkowanie czy cynkowanie i powłokę z farby?

**Odp.**

- 2a. Ogrodzenie należy wykonać z siatki stalowej ślimakowej ocynkowanej.
- 2b. Ogrodzenia należy wykonać z drutu zabezpieczonego przez ocynkowanie.

**Pytanie 3**

Dotyczy ogrodzeń. Dokumentacja projektowa w części opisowej mówi o wypełnienie ogrodzenia z siatki stalowej plecionej, kosztorys mówi o prętach zgrzewanych. Na rysunku nr 9 widnieje siatka stalowa w ramie z kątownika. Proszę o jednoznaczną odpowiedź

- a/ czy w przypadku wykonania ogrodzenia z siatki plecionej ślimakowej, powinna być ona uzbrojona w ramach z kątownika zgodnie z rys. nr 9?
- b/ jeżeli natomiast wypełnienie ogrodzenia powinno być z prętów zgrzewanych potocznie nazywanych panelami ogrodzeniowymi, to proszę o potwierdzenie, że paneli nie należy umieszczać w ramach z kątowników
- c/ jeżeli ogrodzenie powinno być z prętów zgrzewanych potocznie nazywanych panelami ogrodzeniowymi, to proszę o potwierdzenie, że zamawiający zdaje sobie sprawę, że maksymalny rozstaw słupów dla tego typu ogrodzeń wynosi 2,5 m.

**Odp.**

- 3a. Siatka ogrodzeniowa bez kątowników, taka jak w opisie technicznym.
- 3b., 3c. Ogrodzenia nie należy wykonywać z prętów zgrzewanych.

**BURMISTRZ**  
  
mgr inż. Krzysztof Chlebowski