

**skala 1:50**

## BETON C16/20 (B20)

**STAL RB 500 W - #10-#16**

**SOS-06-08**


**$\alpha(\text{min})=50/75\text{mm}$**

Planę posadowić na poziomie ław istniejącego budynku

**projektowana przebudowa**

## budynek istniejący

Sciany istniejące

1. FUNDAMENTY POSADOWIĆ NA NIEWZRUSZONYM GRUNCIE RODZIMYM NADAJĄCYM SIĘ DO BEZPOŚREDNIEGO POSADOWIENIA
2. PRZY WYKONYWANIU BETONOWANIA ŁAW BEZPOŚREDNIO NA GRUNCIE (BEZ PODKŁADU BETONOWEGO) MINIMALNE OTULENIE ZBRÓJENIA (PRĘTÓW DOLNYCH) WYNOŚI MIN 7,5CM
3. PRĘTY ZBRÓJENIA PODUŁŻNEGO ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD MIN 65CM W NAROŻACH I ZŁĄCZANIACH PRĘTY DOPROWADZIĆ DO KOŃCA SKRZYŻOWANIA I ZAGIAĆ W FUNDAMENT KRZYŻUJĄCY NA DŁUGOŚĆ 50CM
4.  W TAK OZNACZONYCH MIEJSCACH WYPUSZCĆ WYROSŁKI 60CM PONAD ŁAWĘ DO STUPOW LUB RÓŻENI W IŁOŚCI JAK W STUPIE POWYŻEJ. MIN 4#12
5. ŚCIĄNY FUNDAMENTOWE ZWIEŃCZYĆ WIĘCEJEN BAH=25x25CM ZBRÓJONYM PODUŁŻNIE 4#12 SZTĘCZEMIONA Ø6 CO 25CM
6. ZABRANIA SIĘ POSADOWIENIA BUDYNKU POWYŻEJ ŁAW ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU LUB WYKONYWANIA WYKOPU PONIŻEJ POSADOWIENIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
7. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA INNYCH WARUNKÓW GRUNTOWYCH I RZEDNYCH POSADOWIENIA ŁAW ISTN. BUDYNKU NIŻ W OPISIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA

OBJEKT		
Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku remonty OSP na świetlicę wiejską budynku <b>Sewin, dz. nr 303/1, 310/3, 303/3 Gmina Tylichin</b>		
NAZWA PRZYSIĘKI	DATA	SKALA
	20-04-2013	1:50
NR RS. 1/K		
RZUT ŁAW I ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH		
PROJEKT BUDOWLANY		
BRUZA	AUTORYZACJA OPRACOWANIA	NR UPRAWNIENI
architektura	mgr inż. arch. JADWIGA SKOWROŃSKA	Bt/5/89
konstrukcja	mgr inż. LECH RAMOTOWSKI	Bt/50/86
		PODPIS