



Tykocin dn. 21.02.2014 r.

## BURMISTRZ TYKOCINA

woj. podlaskie

ROI. 271.1.1.2014

### Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907,984,1047i 1473) zwanej dalej ustawą informuję, że zostały skierowane zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego **Nr ROI.271.1.2014 na „Utworzenie świetlicy wiejskiej w Sawinie, gmina Tykocin”** o treści jak poniżej na które udzielam odpowiedzi i wyjaśnień:

#### Pytanie 1.

Co na myśli ma inwestor pod pozycją nr 137 „ciąg czyszczący”?

**Odp.**

Ciąg czyszczący na ganku to pierwsza strefa czyszcząca np. wycieraczki typu osadnik z rusztem przykrywającym i odwodnieniem

#### Pytanie 2.

Czy podsufitka ma być wykonana z drewna czy PCV?

**Odp.**

Zgodnie z przedmiarem - drewniana

#### Pytanie 3.

Czy należy wycenić dowolny kolor stolarki drzwiowej?

**Odp.**

Stolarka drzwiowa brązowa

#### Pytanie 4

Proszę o podanie kolorów farb do wymalowań wewnętrznych.

**Odp.**

Kolorystyka ścian wewnętrznych w odcieniach beżu. (szczegółowe uzgodnienia z inwestorem w trakcie prowadzonych prac)

#### Pytanie 5.

Jakiej grubości ocieplenie należy wycenić w strefie cokołowej, czy 8 cm zgodnie z projektem czy 12 cm zgodnie z przedmiarem?

**Odp.**

Zgodnie z przedmiarem - 12 cm

**Pytanie 6**

Jakie ocieplenie należy wycenić w strefie cokołowej, czy polistyren ekstrudowany XPS (styrodur), czy ekspandowany o podwyższonej odporności na wodę? Zgodnie z projektem taki lub taki, zgodnie z przedmiarem – ekstrudowany.

**Odp.**

Zgodnie z przedmiarem – ekstrudowany.

**Pytanie 7**

Jaką grubość ocieplenia przyjąć? Wg projektu 12 cm, wg przedmiaru 10 i 14 cm.

**Odp.**

Według przedmiaru 10 i 14 cm

**Pytanie 8**

Jakie ogrodzenie należy wycenić?


**Odp**

Zgodnie z przedmiarem, projektem (**rysunek w załączeniu**).

BURMISTRZ

  
mgr inż. Krzysztof Chlebowicz

[illegible]

|   |   |
|---|---|
| Objekt: Ogrózenie prefabrykowane  | Prz.nr 1  |
| Adres: Sawino, dz. nr 303/1, 310/3, 303/3<br>gmina Wykocin  | Data: 20.04.2013  |
| Temat: Rozwinięcie i zruógrózenia   | Podpis:  |
| Autor: mgr inż. arch. Jędrzej Skowronski<br>upr. arch. o. w. arch. inż. bud. Nr B/05/09<br>15-275 Białystok, ul. inż. Skłodowskiej 11 m22<br>tel.85-74-47-328 |   |